

**ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Гавриловское ЛПУМГ**

Адрес: 140531, Московская область, г.о. Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, стр. 1В

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зам начальника филиала

Гавриловское ЛПУМГ

начальник ГКС

А.Н. Черняков

06 2023г.



**Паспорт № 3/5
качества газа горючего природного за май 2023г.**

СХ

ООП

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу Горький-Центр,
наименование газопровода
покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты):
ГРС: «Буревестник»
наименование ГРС на которые распространяются данные.
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ПЗРГ Гусь Хрустальный, м-г Горький- Центр 300км
наименование ГРС, ГРП и др.
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7-2008		
	метан			не норм.	95,33
	этан			не норм.	3,03
	пропан			не норм.	0,62
	изо-бутан			не норм.	0,101
	норм-бутан			не норм.	0,088
	нео-пентан			не норм.	0,0025
	изо-пентан			не норм.	0,0175
	норм-пентан			не норм.	0,0121
	гексаны + высшие углеводороды			не норм.	0,0142
	диоксид углерода			не более 2,5	0,325
	азот			не норм.	0,436
	кислород			не более 0,050	0,0054
	водород			не норм.	0,0095
	гелий			не норм.	0,0104
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	34,48
		ккал/м ³		не менее 7600	8235
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20 – 54,50	49,99
		ккал/м ³		9840 - 13020	11940
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	не норм.	0,7036
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ 22387.2-2014	не более 0,020	Менее 0,010
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³		не более 0,036	0,0115
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	Менее 0,001
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°C	ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-11,9
9	при температуре газа в точке отбора пробы	°C	—	—	8
10	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГПП коммунально-бытового назначения. Для ГПП промышленного назначения показатель устанавливают по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °C, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °C, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 определены в химико-аналитической лаборатории Гавриловского ЛПУМГ (заключение № РТ-ОСИ-645-02-2022 об оценке состояния измерений от «26» июля 2022г., действительно до «25» июля 2025г.)

Значения показателей по п.п. _____ определены потоковыми средствами измерений, установленными на _____

Указать места установки потоковых средств измерений

Ответственный исполнитель _____


подпись

Т.В.Воробьева
Ф.И.О.

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана _____
наименование региональной компанией по реализации газа или филиала

покупателю (потребителю) _____ по его запросу
наименование предприятия

” ” _____ 20__ г.

Отчет лабораторного хроматографа Кристалл-2000М за май 2023г .

Место отбора проб газа:

Г-д Горький-Центр ПЗРГ Гусь Хруст.

Число	Значение теплоты сгорания низшей при 25 ⁰ С и 101,325 кПа	
	МДж/м3	ккал/м3
1		
2	34,24	8178
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	34,58	8259
11		
12		
13		
14		
15	34,63	8271
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22	34,64	8274
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29	34,31	8195
30		
31		
Среднее значение	34,48	8235

Лаборант
химанализа


подпись

Т.В.Воробьева
Ф.И.О.